



Accréditation  
N°5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 605279C

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

**CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product  
Produit

**Electromechanical contactor**

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

**LEGRAND FRANCE**  
Parc International de Sophia-Antipolis Quartier les 3 moulins 159, rue Jean  
Joannon B.P. 729 - 06633 ANTIBES CEDEX - France

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

**LEGRAND FRANCE**  
Parc International de Sophia-Antipolis Quartier les 3 moulins 159, rue Jean  
Joannon B.P. 729 - 06633 ANTIBES CEDEX - France

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

**See annex 1**

Note : When more than one factory, please report on page 2  
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

**16A or 25A, 250V~  
See annex 2**

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

**LEGRAND**

Model / Type Ref.  
Ref. De type

**Series CX<sup>3</sup>  
References see annex 2**

Additional information (if necessary may also be  
reported on page 2)  
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent  
être indiquées sur la 2ème page)

**WMT procedure**

**PUBLICATION**

**EDITION**

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

**IEC 61095:2009 (Edition 2.0)**


As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

**103394-605279A, 103394-605279A/1 to 103394-605279A/5**

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



**Laboratoire Central des Industries Electriques**  
33, av du Général Leclerc - BP 8  
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
www.lcie.fr



Date: 2011-02-23

Signature:

Jean-François BRUEL  
Certification Officer

**Annex 1 : List of Manufacturers and Factories****Electromechanical contactor**

Factory	Manufacturer
<b>LEGRAND FRANCE</b> Parc International de Sophia-Antipolis Quartier les 3 moulins 159, rue Jean Joannon B.P. 729 - 06633 ANTIBES CEDEX - FRANCE	<b>LEGRAND FRANCE</b> Parc International de Sophia-Antipolis Quartier les 3 moulins 159, rue Jean Joannon B.P. 729 - 06633 ANTIBES CEDEX - FRANCE
<b>LEGRAND FRANCE</b> 290 avenue de Colmar B.P. 101 - 67024 STRASBOURG CEDEX 1 - FRANCE	<b>LEGRAND FRANCE</b> Parc International de Sophia-Antipolis Quartier les 3 moulins 159, rue Jean Joannon B.P. 729 - 06633 ANTIBES CEDEX - FRANCE
<b>LEGRAND ELEKTRIK SANAYI A.S</b> Gosb Gebze Organize Sanayi Bölgesi - Ihsan Dede Cad. No. 112 - 41480 GEBZE - KOCAELI - TURKEY	<b>LEGRAND FRANCE</b> Parc international de Sophia-Antipolis Quartier les 3 moulins 159, rue Jean Joannon B.P. 729 - 06633 ANTIBES CEDEX - FRANCE

Additional Information (if necessary)  
Informations complémentaires (si nécessaire)



**Laboratoire Central des Industries Électriques**  
33,av du Général Leclerc – BP 8  
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
www.lcie.fr

Date: 2011-02-23

Signature:

Jean-François BRUËL  
Certification Officer

## Annex 2

## REFERENCES AND CHARACTERISTICS

## Main contactors

Reference	In (A)	Rated operational voltage (V)		Number of poles	With actuator
		Control circuit	Main circuit		
LG885	16	24	250	O+F	X
LG886	16	230	250	O+F	X
LG881	25	230	250	1F	X
04123	25	24	250	2F	X
412514*	25	24	250	2F	X
04147	25	230	250	2F	X
412544*	25	230	250	2F	X

Reference	In (A)	Rated operational voltage (V)		Number of poles	With actuator
		Control circuit	Main circuit		
04114	16	24	250	O+F	X
412503*	16	24	250	O+F	X
04128	16	230	250	O+F	X
412521*	16	230	250	O+F	X
04118	25	24	250	2F	X
412505*	25	24	250	2F	X
LG884	25	24	250	O+F	X
412504*	25	24	250	O+F	X
04128	25	230	250	2F	X
04158*	25	230	250	2F	X
412523*	25	230	250	2F	X
04127	25	230	250	O+F	X
412522*	25	230	250	O+F	X
04129	25	230	250	2O	X
412524*	25	230	250	2O	X

## Silent contactors

Reference	In (A)	Rated operational voltage (V)		Number of poles	With actuator
		Control circuit	Main circuit		
LG883	25	24	250	1F	X
04125	25	24	250	2F	X
412530*	25	24	250	2F	X
LG882	25	230	250	1F	X
04149	25	230	250	2F	X
412555*	25	230	250	2F	X
04156	25	230	250	2F	X
412501*	25	230	250	2F	X
04155	25	230	250	O+F	X
412500*	25	230	250	O+F	X

\*References are the same but the marking is different

Additional Information (if necessary)  
Informations complémentaires (si nécessaire)

**Laboratoire Central des Industries Électriques**  
33, av du Général Leclerc – BP 8  
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
www.lcie.fr

Date: 2011-02-23

Signature:

  
Jean-François BRUEL  
Certification Officer



**CHARACTERISTICS OF APPLIANCE**

<b>Main circuit</b>	
Number of poles :	1P, 2P, 20, 0+P
Method of control:	non automatic
Rated operational voltage $U_n$ : (V)	230
Rated insulation voltage $U_i$ : (V)	440
Conventional free air thermal current $I_{th}$ : (A)	16A, 25A
Rated operational current $I_n$ : (A)	16A, 25A / AC-7a 10A / AC-7b
Rated frequency : (Hz)	50/60Hz
Rated duties	continuous
Utilization category	AC7a / AC7b
Rated conditional short-circuit current $I_q$ : (A)	6000A
Details of short-circuits protective devices	Circuit-breaker : C16, 1P, 1P+N, 2P for 16A Circuit-breaker : C25, 1P, 1P+N, 2P for 25A
<b>Control circuits</b>	
Nature of supply :	~
Rated frequency: (Hz)	50/60HZ
Rated control circuit voltage $U_c$ : (V)	24V or 230V
Suitability to be connected to SELV circuits	yes
Class of insulating material for insulated coils	F
<b>Installation</b>	
Enclosure	integral enclosure
Protection degree:	IP20
Pollution degree :	2
Material group (IRC / CTI)	II
Operating means	
With - Without	with or without
Type	rotator
Connection for external conductors	
Type of terminals :	screw type
Nominal diameter of thread : (mm)	
Main circuit	3,5 mm
Control circuit	3,5 mm
Tightening torque (Nm)	
Main circuit	0,8 Nm
Control circuit	0,8 Nm
Connecting capacity	
Main circuit	Section min - nb of conductors Section max - nb of conductors
	0,75 mm <sup>2</sup> / 1 6 mm <sup>2</sup> / 1
Control circuit	Section min - nb of conductors Section max - nb of conductors
	0,75 mm <sup>2</sup> / 1 6 mm <sup>2</sup> / 1

Additional Information (if necessary)  
Informations complémentaires (si nécessaire)



**Laboratoire Central des Industries Électriques**  
33, av du Général Leclerc - BP 8  
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex  
www.lcie.fr

Date: 2011-02-23

Signature:   
Jean-François BRUEL  
Certification Officer